




BK, s.r.o.
Dopravná 19,921 01 Piešťany
IČO: 36 275 522
IČ DPH: SK2022061052
www.bk.sk
-35-

SKUTKOVÝ STAV AS BUILT

SCHÉMA:



POZNÁMKY



- projektant nenesie zodpovednosť za zmeny vykonané bez jeho písomného súhlasu
- zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta
- rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom, ešte pred samotnou realizáciou
- všetky rozmery kontrolovať počas prác na stavbe
- rozmery všetkých stavebných výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe
- všetky stavebné otvory skoordinať s výkresmi profesií VZT, UK, ZTI, EL
- pri realizácii striech dodržať STN 731901.
- všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky
- všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom príslušnej profesie vrátane autora stavby
- všetky povrchové úpravy, farebné odtiene, vrátane ich zmien musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby
- výrobnú alebo dodávateľskú dokumentáciu treba predložiť na odsúhlasenie zodpovedným projektantom jednotlivých profesií vrátane projektanta statiky a hlavného inžiniera projektu

REVÍZIA Č.	ZMENA Č.	POPIS ZMENY:	DÁTUM:
RF		Skutočné vyhotovenie	30.08.2024

0,000 = 136,700 m n.m. BpV

AUTORI: © Compass, s.r.o. GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD:  Námestie sv. Anny 20C/7269 911 01 Trenčín Tel.č.: +421 (0) 32 6513 700 E-mail: hescon@hescon.sk WEB: www.hescon.sk HIP: Ing. Tomáš Tatarko	HLAVNÝ PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		INVESTOR: YIT ZWIRN 3, s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A 821 08 Bratislava			
	Ing. Juraj Gall		Ing. Jozef Januška		Ing. Juraj Gall Ing. Stanislav Ščislák Ing. Róbert Szabó					
	OBEC: Bratislava		OKRES: Bratislava II		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Ružinov		FORMÁT:		3xA4	
							MIERKA:		-	
						DÁTUM:		08/2024		

NÁZOV A MIESTO STAVBY:															
POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT3															
BRATISLAVA - RUŽINOV, BRATISLAVA II															
ČASŤ E1-1.8 Elektroinštalácie SO 3.3 Bytový dom „OPR“						STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 3.3							
NÁZOV VÝKRESU Rozvádzač RNx						PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:		-							
BCT3		DSV		SO 3.3		EI		408		SCH		RNx		RF	
PROJEKT		STUPEŇ PD		STAVEBNÝ OBJEKT		PROFESIA		Č. VÝKRESU		TYP VÝKRESU		NÁZOV VÝKR.		REVÍZIA	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROZVODNÁ SIET': 3+N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S 1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2) – izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1) – zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2) OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUČE Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3) – ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1) – samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2) DOPLNKOVÁ OCHRANA (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3) – doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1) – doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2) ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: PREVEDENIE: PLASTOVÝ, NÁSTENNÝ, 2x12 MODULOV VÝROBCA: LEGRAND TYP: Practibox S ROZMERY: 386x328x108 (v x š x h) KRYTIE: IP40/20 PRÚD: In=32A Ik' <10 kA ip<13,7 kA PRÍVOD: ZHORA VÝVODY: DORE									
Čelný pohľad 					Bočný pohľad 				
VYPRACOVAL				R. Szabó/S. Kán				ROZVÁDZAČ RNx	
DÁTUM				08/2024					
POČET LISTOV				3					
ČÍSLO LISTU				2					
				POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT3, ADMINISTRATÍVA A BYTOVÉ DOMY				Číslo revízie	RF
								Číslo výkresu	408

